


GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN
GUIDE RAPIDE D'INSTALLATION
QUICK INSTALLATION GUIDE



RS2: SALIDA RS232C
SORTIE RS232C
RS232C OUTPUT


DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION
DESCRIPTION

La opción de salida RS232C consiste en una tarjeta adicional (referencia **RS2**) que se instala en el conector enchufable M1 de la placa base del instrumento (ALPHA, BETA, GAMMA, MICRA).

La tarjeta incorpora un conector telefónico de 4 vías con salida en la parte posterior del aparato.

La salida serie permite establecer una línea de comunicación a través de la cual un dispositivo maestro puede solicitar el envío de datos tales como valor de display, valor de los setpoints, pico, valle y tara (u offset en el caso de termómetros) y además ejecutar funciones a distancia como tara del display, puesta a cero de las memorias de pico, valle o tara y modificación de los valores de setpoint.

La opción de salida es totalmente configurable por software en cuanto a velocidad de transmisión (hasta 19200 baudios), dirección del aparato (00 a 99) y tipo de protocolo de comunicación (ASCII, ISO 1745 y MODBUS RTU).

El modo de funcionamiento es half-duplex, la recepción de un mensaje válido puede suponer la realización inmediata de una acción, o la transmisión de una respuesta por parte del instrumento interrogado.

*L'option de sortie RS232C consiste en une carte supplémentaire (référence **RS2**) qui s'installe dans le connecteur M1 de la carte mère de l'instrument (ALPHA, BETA, GAMMA, MICRA).*

La carte intègre un connecteur téléphonique 4 voies avec sortie à l'arrière de l'appareil.

La sortie série permet d'établir une ligne de communication à travers laquelle un appareil maître peut demander l'envoi de données telles que la valeur d'affichage, la valeur de consigne, le pic, la vallée et la tare (ou le décalage dans le cas des thermomètres) et également exécuter des fonctions à distance telles que l'affichage de la tare, remise à zéro des mémoires crête, vallée ou tare et modification des valeurs de consigne.

L'option de sortie est entièrement configurable par logiciel en termes de vitesse de transmission (jusqu'à 19200 bauds), d'adresse d'appareil (00 à 99) et de type de protocole de communication (ASCII, ISO 1745 et MODBUS RTU).

Le mode de fonctionnement est en semi-duplex, la réception d'un message valide peut signifier l'exécution immédiate d'une action, ou l'émission d'une réponse par l'instrument interrogé.

The RS232C output option consists of an additional card (**RS2** reference) that is installed in the M1 plug connector on the instrument's motherboard (ALPHA, BETA, GAMMA, MICRA).

The card incorporates a 4-way telephone connector with output on the back of the device.

The serial output allows establishing a communication line through which a master device can request the sending of data such as display value, setpoint value, peak, valley and tare (or offset in the case of thermometers) and also Execute remote functions such as display tare, reset of peak, valley or tare memories and modification of setpoint values.

The output option is fully configurable by software in terms of transmission speed (up to 19200 baud), device address (00 to 99) and type of communication protocol (ASCII, ISO 1745 and MODBUS RTU).

The operating mode is half-duplex, the reception of a valid message can mean the immediate performance of an action, or the transmission of a response by the interrogated instrument.



Para una información más completa, por favor consulte el manual de instrucciones en nuestra web
 Pour plus d'informations veuillez consulter le manuel dans notre site web
 For complete instructions please refer to the user manual in our website


Según la Directiva 2012/19/UE, no puede deshacerse de este aparato como un residuo urbano normal. Puede devolverlo, sin coste alguno, al lugar donde fue adquirido para que de esta forma se proceda a su tratamiento y reciclado controlados.

Selon la Directive 2012/19/UE, l'utilisateur ne peut se débarrasser de cet appareil comme d'un résidu urbain courant. Vous pouvez le restituer, sans aucun coût, au lieu où il a été acquis afin qu'il soit procédé à son traitement et recyclage contrôlés.

According to 2012/19/EU Directive, You cannot dispose of it at the end of its lifetime as unsorted municipal waste. You can give it back, without any cost, to the place where it was acquired to proceed to its controlled treatment and recycling.


DOWNLOAD
USER MANUAL





- **Menu 51 -SoFt-** : Protocolo / *Protocole* / Protocol 1= ASCII , 2= ISO 1745 3= MODBUS.
- **Menu 52 -bAud-** : Velocidad / *Vitesse* / Speed.
- **Menu 53 -AdrS-** : Dirección / *Adresse* / Address.
- **Menu 54 -trAnS-** : Selección **S**End ON/OFF / *Sélection **S**End ON/OFF* / Selection **S**End ON/Off (*)

PROGRAMACION / PROGRAMMATION / PROGRAMMING : ALPHA / GAMMA



- **Menu 5A CnF** : Configuración de la velocidad de transmisión y la dirección del aparato.
- **Menu 5B trAnS** : Selección entre protocolos ASCII, ISO 1745 y MODBUS.

- **Menu 5A CnF** : Configuration du débit en bauds et de l'adresse de l'appareil.
- **Menu 5B trAnS** : Sélection entre les protocoles ASCII, ISO 1745 et MODBUS.

- **Menu 5A CnF** : Configuration of the baud rate and address of the device.
- **Menu 5B trAnS** : Selection between ASCII, ISO 1745 and MODBUS protocols.

- **PROTOCOL ASCII**

Formato / *Format* / Format : 1 bit START, 8 bits DATA, NO parity, 1 bit de STOP.

MESSAGE TO SEND

*	D	d	C	C	X	X	CR
---	---	---	---	---	---------	---	----

"*" [ASCII 42] START of message

"D d" Address (00 to 99)

"C C" Command (see table)

"X...X" Data bytes

```
"CR" [ASCII 13] END of message
```

RESPONSE MESSAGE TO RECEIVE

SP	X	X	CR
----	---------	---	----

"SP" [ASCII 32] Espace.

"X...X" Data bytes (only if data is requested)

"CR" [ASCII 13] END of message.

- **PROTOCOL ISO1745**

Formato / Format / Format : 1 bit START, 7 bits DATA, 1 bit EVEN parity, 1 bit de STOP.

MESSAGE TO SEND

SOH	D	d	STX	C	C	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---	---	---------	---	-----	-----

“SOH” [ASCII 01] START of message

"D d" Address (00 to 99)

"STX" [ASCII 02] START of text

STX [ASCII 02] START of
"C C" Command (see table)

"X...X" Data bytes

"ETX" [ASCII 03] END of text

"BCC" Checksum (OR-Exclusive Data bytes)

Note : (if < 32 then add 32)

RESPONSE MESSAGE WITH DATA

SOH	D	d	STX	X	X	ETX	BCC
-----	---	---	-----	---------	---	-----	-----

“SOH” [ASCII 01] START of message

"D d" Address (00 to 99)

"STX" [ASCII 02] START of text

"X...X" Data bytes

"ETX" [ASCII 03] END of text

"bcc" Checksum

RESPONSE MESSAGE WITHOUT DATA

D	d	ACK
---	---	-----

or

D	d	NAK
---	---	-----

"ACK" [ASCII 06] Message OK

"NAK" [ASCII 21] Message No OK

Comando		Función	Tipo de función	Tipo Instrumento					
Protocolo ASCII	Protocolo ISO1745			ALPHA-C	ALPHA-P	ALPHA-T	ALPHA-D	BETA-M	GAMMA-M
D	ØD	Transmisión valor display	Trans	•	•	•	•	•	•
T	ØT	Transmisión valor TARA (offset en termómetros, preset en ALPHA-D)	Trans	•	•	•	•	•	•
T	ØT	Transmisión valor Total	Trans						
P	ØP	Transmisión valor Pico	Trans	•	•	•	•	•	•
V	ØV	Transmisión valor Valle	Trans	•	•	•	•	•	•
Y	ØY	Transmisión valor Pico-Pico	Trans						•
Z	ØZ	Transmisión valor Total	Trans					•	
X	ØX	Transmisión número de lotes	Trans				•	•	
L1	L1	Transmisión valor setpoint 1	Trans	•	•	•	•	•	•
L2	L2	Transmisión valor setpoint 2	Trans	•	•	•	•	•	•
L3	L3	Transmisión valor setpoint 3	Trans	•	•	•	•	•	•
L4	L4	Transmisión valor setpoint 4	Trans	•	•	•	•	•	•
M1	M1	Modificar valor setpoint 1	Modif	•	•	•	•	•	•
M2	M2	Modificar valor setpoint 2	Modif	•	•	•	•	•	•
M3	M3	Modificar valor setpoint 3	Modif	•	•	•	•	•	•
M4	M4	Modificar valor setpoint 4	Modif	•	•	•	•	•	•
I	ØI	Transmisión entradas lógicas activas	Trans	•	•	•	•	•	•
F	ØF	Transmisión factor multiplicador	Trans				•		
C	ØC	Transmisión tipo función entrada	Trans				•		

TABLE OF COMMANDS ASCII / ISO1745

Comando		Función	Tipo de función	Tipo Instrumento					
Protocolo ASCII	Protocolo ISO1745			ALPHA-C	ALPHA-P	ALPHA-T	ALPHA-D	BETA-M	GAMMA-M
r	Ør	Reset tara (o preset en Alpha-D)	orden	•	•		•	•	•
p	Øp	Reset pico	orden	•	•	•	•	•	•
v	Øv	Reset valle	orden	•	•	•	•	•	•
y	Øy	Reset pico-pico	orden						•
z	Øz	Reset total y batch (reset contador en Alpha-D)	orden				•	•	
z	Øz	Reset 1 grupo variables	orden						
n	Øn	Desenclavar setpoints latch	orden	•	•	•		•	•
h	Øh	Hold + reset 1	orden						
x	Øx	Reset contador lotes	orden				•		
	TT	Transmisión tipo de aparato	Trans	•	•	•	•	•	•

- **PROTOCOL MODBUS** (see manual MODBUS at www.ditel.es)

MONTAJE


MONTAGE

ASSEMBLY

Extraer el conjunto electrónico de la caja y romper las uniones de la zona marcada del conector para separarla de la caja. Instalar la tarjeta opción en el conector M1. Insertar el pie de la tarjeta en la ranura de la base efectuando una ligera presión para que el conector de la tarjeta quede perfectamente encajado en el de la base. Si en las condiciones de trabajo del instrumento pueden presentarse vibraciones, es conveniente soldar la tarjeta a la base aprovechando las pistas de cobre a ambos lados del pie de la tarjeta y alrededor de la ranura en la cara de soldaduras de la base.

Retirez l'ensemble électronique de la boîte et cassez les joints dans la zone marquée du connecteur pour le séparer de la boîte. Installez la carte option dans le connecteur M1. Insérez le pied de la carte dans la fente de la base, en exerçant une légère pression pour que le connecteur de la carte soit parfaitement inséré dans celui de la base. Si des vibrations peuvent survenir dans les conditions de travail de l'instrument, il est conseillé de souder la carte à la base, en profitant des pistes en cuivre des deux côtés de la base de la carte et autour de la rainure sur la face soudée de la base.

Remove the electronic assembly from the box and break the joints in the marked area of the connector to separate it from the box. Install the option card in the M1 connector. Insert the foot of the card into the slot on the base, applying slight pressure so that the connector on the card is perfectly seated in the one on the base. If vibrations may occur under the instrument's working conditions, it is advisable to solder the card to the base, taking advantage of the copper tracks on both sides of the card base and around the groove on the base's weld face.



CONEXIONADO

RACCORDEMENT


CONNECTIONS

NUNCA DEBE CONECTARSE CN5 A LA LÍNEA TELEFÓNICA
NE DOIT PAS ÊTRE CONNECTÉ CN5 À LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE
CN5 MUST NOT BE CONNECTED TO THE TELEPHONE LINE

Sólo conectar en caso de que se desea transmitir el valor de display sin utilización de software auxiliar.

Only connect if you want to transmit the display value without using auxiliary software.

Connectez-vous uniquement si vous souhaitez transmettre la valeur d'affichage sans utiliser de logiciel auxiliaire.



El valor de display puede solicitarse a través del pulsador **RTS** según esquemas. Si se mantiene el pulsador cerrado, el valor de display se transmitirá automáticamente con una cadencia de 1 segundo y el instrumento no responderá a ningún comando de un software externo.

La valeur d'affichage peut être demandée par le bouton **RTS** selon les diagrammes. Si le bouton est maintenu fermé, la valeur affichée sera transmise automatiquement avec une cadence de 1 seconde et l'instrument ne répondra à aucune commande du logiciel externe.

The display value can be requested through the **RTS** button according to diagrams. If the button is kept closed, the display value will be transmitted automatically with a cadence of 1 second and the instrument will not respond to any command from external software.